

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Пермь улица Екатерининская 53а тел 8-(3422) 104-423 факс 212-42-52 gu@ugps.perm.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
19 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чусовскому, Гремячинскому и

Горнозаводскому городским округам
управления надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Пермский край г. Чусовой ул. Ленина, 53а тел. 8(34256) 5-65-41 19ond@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 61/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад «Наукоград»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника 19 ОНПР по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому городским округам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю майора внутренней службы И.С. Кирьянова № 61 от «17» июня 2021 года, на основании ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 17, ч. 4, ст. 1, п. п. «а», п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проведена плановая выездная проверка начальником 19 ОНПР по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому городским округам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю Аллиуловым В.Е. и инспектором 19 ОНПР по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому городским округам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю Нугмановым Н.Х. в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Наукоград» по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Коммунистическая, д. 5

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующий МБДОУ «Детский сад «Наукоград» Естехиной Ольгой Геннадьевной, заместителем заведующего по АХЧ МБДОУ «Детский сад «Наукоград» Кошелевой Натальей Ивановной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Вам необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) 0 выполнен ии (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	В помещении № 3 литера А первого этажа технического паспорта нежилого здания (строения) от 29.10.2010 ширина двери эвакуационного выхода менее 1,2 метра (фактически 0,79 метра)	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее СП 1.13130.2009)	01.06.2023	
2.	В помещении № 13 литера А первого этажа технического паспорта нежилого здания (строения) от 29.10.2010 ширина двери эвакуационного выхода менее 1,2 метра (фактически 0,79 метра)	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009	01.06.2023	
3.	В помещении № 28 литера А первого этажа технического паспорта нежилого здания (строения) от 29.10.2010 ширина двери эвакуационного выхода менее 1,2 метра (фактически 0,79 метра)	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009	01.06.2023	
4.	В помещении № 34 литера А первого этажа технического паспорта нежилого здания (строения) от 29.10.2010 не обеспечено наличие знаков, обозначающих направление к эвакуационному выходу	п. 36 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.06.2022	
5.	В помещении № 53 литера А первого этажа технического паспорта нежилого здания (строения) от 29.10.2010 дверь эвакуационного выхода не имеет свободного открывания изнутри без ключа	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП. 4.2.7 СП 1.13130.2009 системы противопожарной защиты; п. 27 «б» Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.06.2022	
6.	В помещении № 22 литера А второго этажа технического паспорта нежилого здания (строения) от 29.10.2010 ширина двери эвакуационного выхода менее 1,2 метра (фактически 0,79 метра)	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009	01.06.2023	
7.	В помещении № 31 литера А второго этажа технического паспорта нежилого здания (строения) от 29.10.2010 ширина двери эвакуационного выхода менее 1,2 метра (фактически 0,79 метра)	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009	01.06.2023	
8.	В помещении № 35 литера А второго этажа технического	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №	01.06.2023	

	паспорта нежилого здания (строения) от 29.10.2010 ширина двери эвакуационного выхода менее 1,2 метра (фактически 0,79 метра)	123-ФЗ; п. 5.2.14 СП 1.13130 2009		
9.	Наружные эвакуационные лестницы (3-го типа в количестве 6 штук) имеют ступени с шириной проступи менее 25 см, а также с высотой ступеней более 22 см.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.2 СП 1.13130 2009	01.06.2023	
10.	Наружные эвакуационные лестницы (3-го типа в количестве 6 штук) имеют различную высоту ступеней в пределах марша лестницы	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.4 СП 1.13130 2009	01.06.2023	
11.	Не произведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещения складского назначения (кладовой, помещения № 60 литеры А первого этажа технического паспорта нежилого здания (строения) от 29.10.2010) и обозначение её категории на входной двери помещения с наружной стороны на видном месте	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.06.2022	
12.	Эвакуационное освещение первого этажа включается автоматически не в полном объёме при прекращении электропитания рабочего освещения	п. 37 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.06.2022	
13.	Не предусмотрено автоматическое отключение системы вентиляции при срабатывании автоматической пожарной сигнализации	п. 6.24 СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»	01.06.2022	
14.	Не произведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещения производственного назначения (вентиляционной, помещения № 2, 3 литеры А тех. подполья технического паспорта нежилого здания (строения) от 29.10.2010) и обозначение её категории на входной двери помещения с наружной стороны на видном месте	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.06.2022	
15.	В декларации пожарной безопасности № 57-440-ТО-00017 от 13.04.2021 внесены не достоверные (не в полном	ч. 4 ст. 4, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент	01.06.2022	

объеме) сведения: в п. п. 1.2 раздела № 1 указан класс конструктивной пожарной опасности С1 (требуется по нормам С0); в п. п. 1.5, 1.7 не указаны единицы измерений параметров; в разделе № 4 указаны нормативные документы, недействующие на момент проектирования и строительства	с требованиями пожарной безопасности»		
---	---------------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник 19 ОНПР по Чусовскому,

Гремячинскому и Горнозаводскому городским округам

УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю Аллиулов В.Е.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.

Инспектор 19 ОНПР по Чусовскому,

Гремячинскому и Горнозаводскому городским округам

УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю Нугманов Н.Х.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«23» июля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

заверенная [подпись] [подпись]

(должность, фамилия, инициалы)

«23» июля 2021 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефоны доверия: МЧС России: 8(495) 400-99-99,
ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342)258-40-02.